



Филиал АО «АТЭК» «Новороссийские тепловые сети»  
«УТВЕРЖДАЮ»

Директор филиала

А. Н. Сборщик

«    »    2017 г.

Техническое задание № 01/03 - 2017  
от «01» марта 2017 г.

Подразделение: Филиал «Новороссийские тепловые сети»

Центр финансовой ответственности (объект): Филиал «Новороссийские тепловые сети»

1	Назначение закупки (обоснование необходимости закупки)	Катодит КУ-2-8
2	Наименование поставляемого оборудования / выполняемых работ / оказываемых услуг	Приобретение катодита для обеспечения химводочистки котельных филиала на 2017 г.
3	Требования к качеству, техническим, функциональным характеристикам товаров, работ, услуг	Натриевый, Сорт высший, ГОСТ 20298-74
4	Количество поставляемого товара, объем выполняемых работ / объем оказываемых услуг (с обязательным указанием единицы измерения)	14,7 т
5	Желаемые сроки (периоды) поставки товара / выполнения работ / оказания услуг	Не более 15 календарных дней с момента подписания договора
6	Место поставки товара / выполнения работ / оказания услуг	Новороссийск, ул. Купикова, д3
7	Документы, подтверждающие качество товаров / работ / услуг (регистрационные удостоверения, декларации о соответствии, документы, подтверждающие исключительное право на результаты интеллектуальной деятельности, лицензии, допуски СРО, паспорта, инструкции по эксплуатации, каталог и т.д.)	Паспорт, Сертификат качества
8	Шефмонтаж и пусконаладочные работы	не требуется
9	Техническое обслуживание, сервис	не требуется
10	Запасные части, расходные материалы	не требуется
11	Обучение сотрудников	не требуется
12	Согласование административных органов / органов надзора	не требуется
13	Прочие затраты (указать)	не требуется

Составил:		Инженер ИТО Бурмистров С. В.
Согласовано Руководителем подразделения:		Главный инженер Волга Д. В.